

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1, 5 & 7

Für das Fernwärmenetz der Stadtwerke Havelberg GmbH

39539 Havelberg Domplatz 1

werden basierend auf Messdaten folgende Kennzahlen bescheinigt:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (§ 22 Absatz 2 GEG)	0,00
Primärenergiefaktor nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)	0,25 nach GEG zu verwenden
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG)	0 g/kWh

Wärmelieferung	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Anteil hocheffiziente KWK - Biogas	0,48	0,3	1,61
Anteil fossiles Erdgas	0,52		
Anteil fossiles Heizöl	0,0005		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>			1,61
Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?			JA

Datenbasis: 01.01.2017 bis 31.12.2020

erstmals ausgestellt am: 04.04.2016

ausgestellt am: 20.10.2021

(nach FW 309-7:2021, Abschnitt 6)

gültig bis: **21.10.2031**

von:

eb.wl



Dipl. Ing. Sylvia Westermann

fP-Gutachterin AGFW-FW609-148